




**Instalación**




**Medidas del taladro para encastrar**



**NOTA DE MONTAJE:** Antes de realizar cualquier conexión eléctrica, asegurarse de que el control está desconectado de la corriente. Cualquier manipulación del control ha de realizarse sólo por personal cualificado.

**Esquema Eléctrico**



**Condiciones de garantía**

Este aparato tiene 3 años de garantía, ella se limita al reemplazo de la pieza defectuosa. No incluye portes. Declinamos toda responsabilidad en los aparatos deteriorados, resultado de una mala manipulación. No se incluye en la garantía: Los aparatos cuyo número de serie haya sido deteriorado, borrado o modificado. Los aparatos cuya conexión o utilización no hayan sido ejecutados conforme a las indicaciones adjuntas al aparato. Los aparatos modificados sin previo acuerdo con el fabricante. Los aparatos cuyo deterioro sea consecuencia de choques o emanaciones líquidas o gaseosas. Ver el resto de condiciones generales en web.

**MUY IMPORTANTE:**

Antes de abrir la caja, para acceder a las conexiones, asegurarse de desconectar la tensión. Este regulador no es un dispositivo de seguridad, ni se puede usar como tal, es responsabilidad del instalador incorporar la protección adecuada a cada tipo de instalación (**homologada**). El cable de la sonda ha de estar lo más alejado posible de otros conductores eléctricos. Su longitud máxima recomendada según normativa actual no debería superar los 3 metros. Dispositivo de control de montaje independiente en superficie, y conexión por canalización fija. Reservado el derecho de modificación sin previo aviso.

**Sonder Regulación, S.A.**  
Avda. La Llana, 93  
08191 RUBÍ  
(Barcelona) Spain  
[www.sonder.es](http://www.sonder.es)



Cód: 542ZV3 - ESP - ABR21

**Funcionamiento**

- Al conectar el aparato, la pantalla indica "-.-", "n" o "-.-" y la temperatura detectada por la sonda PTC2000 (incluida, pero admite NTC10K y Pt1000). Pulsando **▲** o **▼**, aparecerá la **temperatura de consigna** parpadeando. (Valor limitado por los parámetros HSE-LSE)
- Para cambiar la consigna pulse las teclas **▲▼** mientras parpadea, aumentará o disminuirá la temperatura deseada. La temperatura queda memorizada a los 3 segundos de no tocar las teclas.

**Valores de Fábrica**

Función ... Descripción	Ajustado a	Escala
... Temperatura de consigna	4,0°C	*-40 a +140°C
dIF... Diferencial Temperatura (Histéresis)	1,0°C	0,3 a 9°C
HSE... Limitación consigna máxima	99°C	*-40 a +140°C
LSE... Limitación consigna mínima	-40°C	*-40 a +140°C
doF... Tiempo mínimo de desconexión	2 minutos	0 a 15 min
C-H... Tipo control	rE	rE / cA
dEG... Unidades de temperatura	CEL	CEL / FAH
CAL... Reajuste calibrado sonda	0°C	-9,0°C a +9,0°C
dit... Temporizador descarches	24 Horas	1 a 168H
dET... Duración paros descarches	0 minutos	0 a 99 min
tYP... Tipo de sonda de temperatura	PTC	*ntc/Ptc/Pt
tPP... Tiempo entrada a prog. parámetros	5 segundos	3 a 40 Seg.
PAS... Código de acceso a parámetros	0 Desactivado	0 a 99
<b>Segundo relé</b>		
SSP... Zona Neutra	-5°C	-20 a +20°C
di2... Diferencial Temperatura (Histéresis)	2,0°C	0,3 a 9,0°C
do2... Tiempo mínimo de desconexión	1 minuto	0 a 15 min
C2H... Tipo control	cA	rE/cA

\* Si el control tiene seleccionada la sonda Pt1000 la escala pasa a: -40°C ... +400°C

**Función Descarche**

- Detiene la refrigeración para la fusión del hielo y escarcha acumulados.
- Descarche MANUAL: Pulsar **OK** durante 10 seg. se inicia el ciclo con la duración fijada en **dET**, durante el cual aparece en pantalla **dEF**.
- Descarche AUTOMÁTICO: Se realiza cada N° de horas indicado en el parámetro **dit**, con la duración fijada en el parámetro **dET**.
- PARA ANULAR TODO TIPO DE DESCARCHE, programar **dET** a 0.

**Descripción de Parámetros**

- Diferencial (dIF/di2):** Margen temperatura entre conexión y desconexión
- Límite consigna mínima (LSE) y máxima (HSE):** Son los valores dentro de los que puede mover y fijar la consigna.
- Tiempo mínimo de desconexión (doF/do2):** Tiempo de retardo que se aplica cuando el compresor se detiene y que impide que arranque de nuevo, aunque se cumplan las condiciones para ello. Este retardo también se aplica tras dar tensión al termostato, para proteger al compresor en caso de fallo de tensión de red.
- Tipo de control (C-H / C2H):**  
Tipo "rE" (☼) el relé se desconecta cuando la temperatura desciende hasta el valor de consigna y se conectará cuando asciende hasta el valor de consigna más el diferencial  
Tipo "cA" (☼) se desconecta al alcanzar la consigna y se conectará cuando la temperatura descienda hasta consigna menos diferencial.
- Unidades de Temperatura (dEG):** Este parámetro define en que unidades muestra la temperatura, grados Celsius (CEL) o grados Fahrenheit (FAH).
- Calibración sonda (CAL):** Esta función le permite cambiar la temperatura visualizada.
- Temporizador descarches (dit):** Intervalo entre el inicio de dos descarches sucesivos expresado en horas.
- Finalización descarche por tiempo (dET):** Transcurrido dicho tiempo (en minutos), finaliza el descarche. Un cero significa descarche deshabilitado. Durante el descarche aparece "dEF" en la pantalla.
- Selección tipo de sonda para la lectura de temperatura (tYP):** Define el tipo de sonda para la lectura de temperatura, NTC10K, PTC2000, PT1000.
- Tiempo de entrada a programación de parámetros (tPP):** es el tiempo que debe estar pulsando la tecla **PRG**, para entrar en la programación de

parámetros, ya sea para modificarlos o para visualizar sus valores. (Tiempo expresado en segundos)

- Código acceso parámetros (PAS):** De fábrica valor cero (deshabilitado). Entra en programación de parámetros manteniendo pulsado **PRG**, durante 5 segundos. Si dicho código es distinto de cero, para entrar en parámetros proceder como sigue:

- Aparece "PAS" durante un instante y posteriormente el mensaje "- 0 -"; con las flechas, arriba o abajo, seleccione el código de acceso a parámetros programado previamente.
- Pulsar **OK**: Si el número seleccionado es el correcto, aparece "-". Si el N° seleccionado es incorrecto el control no permite entrar a programación, apareciendo "-.-".

**Zona Neutra (SSP):** la consigna de regulación del 2º relé será la temperatura de consigna ± valor zona neutra.

**Entrada en Ajustes de Parámetros**

- Pulse **PRG**, durante el tiempo establecido en parámetro **tPP** (de fábrica 5 seg.) y aparecerá "-." en la pantalla. Soltar la tecla.
- Pulsando **OK** aparecerá su valor actual parpadeando.
- Mientras parpadea, pulse **▲** ó **▼** para variar el valor deseado. Pulse **OK** y quedará memorizado. Vuelve a aparecer la designación del parámetro que estamos programando.
- Pulse **▲**, aparece el siguiente parámetro. Volver al punto N° 3.
- Pulse **PRG** para salir de los parámetros. Aparecerá "-.-" y luego la temperatura actual detectada por la sonda. Después de 1 minuto sin pulsar ninguna tecla, el aparato sale de programación de parámetros.

**Visualización Relés**

- 1** Fijo en pantalla indica que el relé está en marcha.
- 1** Parpadeando indica que el relé está esperando el tiempo del parámetro **doF/do2** para activarse.

**Indicadores de ERROR**

- "ES"** Error Sonda: Sonda desconectada o cables cortados.
- "ALP"** Temperatura consigna fuera límites ( Límites HSE y LSE).
- "AL"** La temperatura ambiente se encuentra fuera de los límites marcados por los parámetros HSE y LSE. Visualiza intermitentemente **AL** y la temperatura leída por sonda.

**Reset de los ajustes a Valores de Fábrica**

- Desconectar la alimentación del control y volver a conectar, esperar a visualizar la temperatura en la pantalla.
- Pulsar **OK** hasta ver en pantalla "-.-" (aprox. 40 segundos).
- Los valores vuelven a los ajustes de fábrica siempre que tenga el password desactivado ("- 0 -").

**Características Técnicas**

Alimentación EC 60:.....	230Vac +10%, -15% 50/60Hz.
Alimentación EC 100:.....	12...24Vac/dc 50/60Hz.
Sonda:.....	PTC 2000, sin polaridad, IP65 de -40 a +140°C.
Resolución:.....	0,1°C.
Sección máxima del cable a conectar:.....	1,5mm².
Relé 1 SPDT (contactos libres potencial):.....	16(7)A 250V~.
Relé 2 SPST (contactos libres potencial):.....	5A 250V~.
Ambiente:.....	Tmin. 0°C, Tmax. 45°C, %H.R. 20 ... 85%.
Temperatura almacenaje:.....	máximo 50°C.
Grado de protección del frontal:.....	IP65.
Grado de contaminación:.....	2.
Tipo de Acción según EN 60730:.....	1.B.